

VPD "Srednji Banat" Doo  
Slobodana Bursaća br.1a  
Zrenjanin  
Broj: 06-29/10-20  
Datum: 09.07.2020. godine

## **Odgovor na pitanja i dodatna pojašnjenja u vezi javne nabavke dobara- Srednjenaponska elektro oprema za crpne stanice broj 06-29/1-20**

Zainteresovano lice je postavilo sledeća pitanja:

**PITANJE BR. 1.** " Stavka 53. Naveden je strujni transformator sa prenosnim odnosom 40/5/5 A što navodi da transformator ima dva sekundarna jezgra, međutim navedene su karakteristike samo jednog jezgra. Da li navedeni transformator ima jedno sekundarno jezgro 40/5A sa navedenim karakteristikama ili ima dva sekundarna jezgra 40/5/5A? Ukoliko ima dva jezgra molimo Vas da definišete karakteristike drugog sekundarnog jezgra: klasa tačnosti, faktor tačnosti ili sigurnosti i snaga."

**ODGOVOR:** Navedeni strujni transformator na poziciji br. 53, ima samo jedno sekundarno jezgro sa navedenim karakteristikama : 40/5A , klasa 0,5 ; n manje od 5 , snaga 15VA

**PITANJE BR. 2.** " Stavka 51. Naveden je strujni transformator sa prenosnim odnosom 15/5 A koji ukazuje da navedeni transformator ima jedno sekundarno jezgra, međutim navedene su karakteristike za dva sekundarna jezgra: I klasa tačnosti 0,5, II klasa tačnosti 1. Da li navedeni transformator ima jedno jezgro 15/5A i koja je zahtevana klasa tačnosti u tom slučaju, ili ima dva sekundarna jezgra 15/5/5A od kojih je prvo klase tačnosti 0.5 a drugo klase tačnosti 1?"

**ODGOVOR:** Pozicija 51- navedeni strujni transformator ima jedno sekundarno jezgro sa sledećim karakteristikama: prenosni odnos 15/5A, klasa 0,5 ; nadstrujni broj n manje od 5 ; snaga 15VA, primarni napon 20 kV

**PITANJE BR. 3.** "Stavka 61. "Strujne veze u VN ćeliji kabel XHP48 3x(1x35/10 mm<sup>2</sup>), 20 kV "FKZ" ili slično", jedinica mere za ovu stavku je "m" a količina 20, ako Vam je potrebna strujna veza tj kablovska završnica, jedinica mere treba da bude "komad", Ili je možda potrebno nuditi i kabal i strujne veze (završnice)?"

**ODGOVOR:** U poziciji 61 specifikacije SN opreme misli se na kabel 1x35 mm<sup>2</sup>, 20 kV za spajanje sklopki unutar SN ćelija. Oznaka 3x misli se da je potrebno 20 m tog kabela za svaki pol ( 3 pola ) 3x1x35mm<sup>2</sup> količina 20 m. Završnice su navedene u pozicijama 76,77 i 78. Misli se na premoste između polova sklopki u nizajućim srednjenaponskim ćelijama - ormanima.

**Komisija za javne nabavke**