

VPD "Srednji Banat" Doo  
Slobodana Bursaća br.1a  
Zrenjanin  
Broj: 06-29/13-20  
Datum: 15.07.2020. godine

## **Odgovor na pitanja i dodatna pojašnjenja u vezi javne nabavke dobara- Srednjenaponska elektro oprema za crpne stanice broj 06-29/1-20**

Zainteresovano lice je postavilo sledeća pitanja:

### **PITANJA:**

1. "19.-Komplet jednostrukih izolatorskih lanac sa po jednim K-170/280 izolatora u lancu "ELEKTROPORCELAN" AD "FEMAN"AD ili sličan- Pozicija 19 je ista kao poz.20 samo je drugaciji opis, potrebno je preciznije opisati poziciju, dostaviti tehnicki crtez ili tehnicku specifikaciju"
2. "20- Komplet izolatorskih lanaca sa po jednim K-3 izolatorom u lancu "ELEKTROPORCELAN" AD "FEMAN"AD ili sličan- Potrebno je definisati ovu poziciju odnosno K-3, potrebno je dostaviti crtez ili mere za K-3 izolator kako bismo mogli da ponudimo odgovarajuće"
3. "23-Izolator D-20 sa pravim potporama "ELEKTROPORCELAN" AD ,"ENERGOCONSULTING" DOO Novi Sad ili sličan- U katalogima ELKETROPORCELANA ne postoji oznaka proizvoda D-20, potrebno je dostaviti tehnicki crtez ili tehnicku specifikaciju kako bi odredili koja je vrsta izolatora u pitanju"
4. "28- Provodni izolator DBF- 10/350 "ELEKTROPORCELAN" AD "ENERGOCONSULTING" DOO Novi Sad ili sličan- Ne postoji izolator sa takvom oznakom, moze biti 12/400 ; 12/630 i 12/1250, potreban je tehnicki crtez ili tehnicka specifikacija kako bi odredili koja je vrsta izolatora u pitanju"
5. "30-Provodni izolator DBF- 20/350 "ELEKTROPORCELAN" AD "ENERGOCONSULTING" DOO Novi Sad ili sličan- U katalogu .ELEKTROPORCELNA ne postoji izolator sa oznakom DBF 20/350, molimo za tehnicki crtez ili tehnicku specifikaciju potrebnog izolatora"
6. "35- Potporni izolator PA-10 komplet sa nosačem "ELEKTROPORCELAN" AD "ENERGOCONSULTING" DOO Novi Sad ili sličan- U katalogu .ELEKTROPORCELNA ne postoji izolator sa oznakom PA-10, molimo za tehnicki crtez ili tehnicku specifikaciju potrebnog izolatora"
7. "36- Potporni izolator PA-20 komplet sa nosačem "ELEKTROPORCELAN" AD "ENERGOCONSULTING" DOO Novi Sad ili sličan - U katalogu .ELEKTROPORCELNA ne postoji izolator sa oznakom PA-10, molimo za tehnicki crtez ili tehnicku specifikaciju potrebnog izolatora"
8. "39- Kabel 3x XHE-49A 1x150 mm<sup>2</sup> "FKZ" ili sličan Da li je potrebno ponuditi kabal ukupne duzine 180m s obzirom da ste poziciju opisali Kabel 3x XHE- 49A 1x150 mm<sup>2</sup> ?"

## **ODGOVOR:**

Svi navedeni elementi opreme u obrascu su preuzeti iz Projektne tehničke dokumentacije. Objekti su izgrađeni 1980. godine, pa verovatno da proizvođači el opreme više ne proizvode potrebne elemente SN opreme te su potrebni elementi zamenski istih karakteristika.

1. Da pozicije su indentične , a u pitanju su stari tip izolatora koji su imali takvu oznaku. Jednostruki izolatorski lanac sa : zateznim stremenom, karika sa batićem, izolator K170/280 2 kom, zatić R16 3 kom, zdelica sa očkom ravna i zatezna stezaljka.
2. Sve isto kao odgovor 1
3. Ovo je linijski potporni izolator prema DIN48004,JUS N.F1.1.105, TO JE IZOLATOR 24 Kv, ili izolator VHD20 (PS24 )
4. Potreban je provodni izolator DBF 12/630 ,
5. Potreban je provodni izolator DBF 24/630, odnosno provodni izolator 24kV / 630,
6. Potreban je potporni izolator LSP 12 (10kV ) , u opisu je stara oznaka iz projekta,
7. Potreban je potporni izolator LSP24 (20 Kv ) , u opisu je stara oznaka iz projekta,
8. DA potreban nam je kabel 3xXHE49-A 1x150mm<sup>2</sup>, ukupne dužine 60m, odnosno potreban nam je jednožilni SN kabel XHE49-A,24 Kv, 1x150mm<sup>2</sup> ukupne dužine 180 m, zbog toga što nam je po polu – fazi potrebna dužina 60m, kako je dato u opisu pozicije.

**Komisija za javne nabavke**