

VPD "Srednji Banat" Doo  
Slobodana Bursaća br.1a  
Zrenjanin  
Broj: 06-28/21-20  
Datum: 31.07.2020. godine

**Odgovor na pitanja i dodatna pojašnjenja u vezi javne nabavke dobara- niskonaponska elektro oprema za crpne stanice broj 06-28/1-20**

Zainteresovana lica su postavila sledeća pitanja:

**PITANJA:**

"U tenderskoj dokumentaciji a u okviru tehničke specifikacije, naišli smo na određene nedoumice, molimo Vas da nam odgovorite na pitanja:

301.	Fluorescentna cev 40W, 220V "SCHRACK TEHNIK ili slično	Da li se misli na okruglu ili pravu fluo cev, ako je u pitanju prava cev, ne postoji cev od 40W.
316.	Priključnica - konektor OG 24VAC sa poklopcem "ALING"ili slično	Molimo Vas da definišete oznaku proizvođača Aling ovog konektora od 24VAC. Ne postoje utičnice sa tim naponom
326.	Kabel PP00 5+25 mm <sup>2</sup> , 1kV "FKZ"ili sličan	Da li je u pitanju oznaka "5x25mm" kabal PP00 5+25mm ne postoji
327.	Kabel PP00 4+25 mm <sup>2</sup> , 1kV "FKZ"ili sličan	Da li je u pitanju oznaka "4x25mm" kabal PP00 4+25mm ne postoji
328.	Kabel PP00 4+16 mm <sup>2</sup> , 1kV "FKZ"ili sličan	Da li je u pitanju oznaka "4x16mm" kabal PP00 4+16mm ne postoji

Takođe, u dodatnim pojašnjenjima objavljenim na Portalu javnih nabavki dana 13.07.2020., naveli ste za pozicije 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245 da zahtevate rele proizvođača Schrack oznake "ZR5R0011" ili odgovarajući,

Za sve ove pozicije zahtevate jedan isti tip releja, molimo Vas da uklonite iz tehničke specifikacije pozicije koje se ponavljaju nekoliko puta."

**ODGOVORI:**

1.) Misli se na klasičnu fluo cev, 40 W npr. Fluo cev T6/40W Galera C-290-1255 "ELMARK", ili fluo cev 40W 54-765 RS prozv. SYLVANIA ili odgovarajuća ;

2) Ponudite utičnicu ALING OG 201 koja se može priključiti na niži napon preko transformatora 220/24 VAC ili odgovarajuća ;

3) Misli se na kabel PP00 5x25mm<sup>2</sup>, 1 kV, greška prilikom pisanja teksta ;

4) Misli se na kabel PP00 4x25mm<sup>2</sup>, 1 kV, greška prilikom pisanja teksta ;

5) Misli se na kabel PP00 4x16 mm<sup>2</sup>, 1 kV, greška prilikom pisanja teksta ;

Izmenama konkursne dokumentacije su greške ispravljene, nema ponavljanja sličnih vremenskih releja.

**Komisija za javne nabavke**