

VPD "Srednji Banat" Doo
Slobodana Bursaća br.1a
Zrenjanin
Broj: 06-29/21-20
Datum: 28.07.2020.godine

Odgovor na pitanja i dodatna pojašnjenja u vezi javne nabavke dobara- Srednjenaponska elektro oprema za crpne stanice broj 06-29/1-20

Zainteresovano lice je postavilo sledeća pitanja:

PITANJA:

R.b	Opis proizvoda	Pitanje
25	Provodni izolator DBF- 10/400 , unutar/spolja "ELEKTROTEHNIKA " Beograd ili odgovarajući	Ne postoji izolator sa oznakom DBF-10/400 ELEKTROTEHNIKA Beograd odbija da ponudi samo dobra zbog kompleksnosti njihovih proizvoda oni nude dobra sa ugradnjom. Molimo vas navedite reference nekog drugog proizvođača.
26	Provodni izolator DBF- 10/600 , unutar/spolja "ELEKTROTEHNIKA " Beograd ili odgovarajući	Ne postoji izolator sa oznakom DBF-10/600 ELEKTROTEHNIKA Beograd odbija da ponudi samo dobra zbog kompleksnosti njihovih proizvoda oni nude dobra sa ugradnjom. Molimo vas navedite reference nekog drugog proizvođača.
27	Provodni izolator DBF- 30/400 , unutar/spolja "ELEKTROTEHNIKA " Beograd ili odgovarajući	Ne postoji izolator sa oznakom DBF-30/400 ELEKTROTEHNIKA Beograd odbija da ponudi samo dobra zbog kompleksnosti njihovih proizvoda oni nude dobra sa ugradnjom. Molimo vas navedite reference nekog drugog proizvođača.

28	Provodni izolator DBF- 30/600 , unutar/spolja "ELEKTROTEHNIKA " Beograd ili odgovarajući	Ne postoji izolator sa oznakom DBF-30/600 ELEKTROTEHNIKA Beograd odbija da ponudi samo dobra zbog kompleksnosti njihovih proizvoda oni nude dobra sa ugradnjom. Molimo vas navedite reference nekog drugog proizvođača.
----	--	--

ODGOVORI:

1. Potreban provodni izolator je za spoljnu unutrašnju montažu 10 kV, struje 400 A, ekvivalent ovom provodnom izolatoru koji bi odgovarao je provodni izolator oznake IPSU-12S proizvođača "FMT" Zaječar ili odgovarajući ;
2. Potreban provodni izolator je za spoljnu unutrašnju montažu 10 kV, struje 600 A, ekvivalent ovom provodnom izolatoru koji bi odgovarao je provodni izolator oznake IPSU-12/630 proizvođača "FMT" Zaječar ili odgovarajući ;
3. Potreban provodni izolator je za spoljnu unutrašnju montažu 24kV, struje 400 A, ekvivalent ovom provodnom izolatoru koji bi odgovarao je provodni izolator IPSU-24/630 proizvođača "FMT" Zaječar ili odgovarajući ;
4. Potreban provodni izolator je za spoljnu unutrašnju montažu 24 kV, struje 630 A, ekvivalent ovom provodnom izolatoru koji bi odgovarao je provodni izolator IPSU-24/630 proizvođača "FMT" Zaječar ili odgovarajući ;

Komisija za javne nabavke